



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ»

129626, Москва, Графский пер. д. 4/9 тел. (495) 687 4035, факс (495) 687 4067
Свидетельство об аккредитации № 31-АК от 26.02.2010
Испытательный лабораторный центр: ГСЭН.RU.ЦОА.021, РОСС RU.0001.510895, DAkks D-PL-14246-01-00

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о соответствии ~~(несоответствии)~~ продукции
Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам

Регистрационный № 77.01.03.П.001946.02.13

Дата 19. 02. 2013 г.

На основании заявления (№, дата) 00232

29.01.2013

Организация-изготовитель
"ECOfolie GmbH"

Адрес: Headquarter Hamsterweg 17, 54550, Daun, Германия

Импортер (поставщик), получатель

ООО "ГенВик"

Адрес: 191036, г. Санкт-Петербург, пер. Ульяны Громовой, д.8, офис 2. (Россия)

Наименование продукции:

Полотно ПВХ т.м. ECOFOLIE, матовое, глянцевое, сатиновое, артикулы: EM, EL, ES, BM, BL, BS, толщиной 0,16 - 0,35 мм, шириной 4,0 - 6,0 м

Продукция изготовлена в соответствии с:

с декларацией о соответствии, с данными паспорта безопасности на продукцию

Перечень документов, представленных на экспертизу:

заявление, протокол испытаний, паспорт безопасности, декларация о соответствии производителя, контракт № 831-ст от 15.09.2012 г., регистрационные документы, доверенность.

Характеристика, ингредиентный состав продукции
Продукция изготовлена из поливинилхлоридной пленки

Рассмотрены протоколы (№, дата протокола, наименование организации (испытательной лаборатории, центра), проводившей испытания, аттестат аккредитации):
протокол ИЦ Орехово-Зуевского филиала ФБУ "ЦСМ Московской области" (Аттестат аккредитации № ГСЭН.RU.ЦОА.023.554) № 1650/1650-М от 25.12.2012 г.

№ 042346

Гигиеническая характеристика продукции:

Вещества, показатели (факторы)	Фактическое значение	Гигиенический норматив
Интенсивность запаха образца, балл	1	не более 2
Напряженность электростатического поля, кВ/м, не более	5,4	15,0
Дибутилфталат, мг/м3	менее 0,001	не более 0,1
Диоктилфталат, мг/м3	менее 0,001	не более 0,02
Формальдегид, мг/м3	менее 0,001	не более 0,01
Хлористый водород, мг/м3	менее 0,001	не более 0,1

Область применения:
для натяжных потолков

Условия использования, хранения, транспортировки и меры безопасности:
в соответствии с рекомендациями фирмы-изготовителя.

Информация, наносимая на этикетку:
в соответствии с Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проведена в соответствии с действующими Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к товарам, с использованием методов и методик, утвержденных в установленном порядке.

Продукция Полотно ПВХ т.м. ECOFOLIE, матовое, глянцевое, сатиновое, артикулы: EM, EL, ES, BM, BL, BS, толщиной 0,16 - 0,35 мм, шириной 4,0 - 6,0 м

~~соответствует (не соответствует)~~ Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам.

Настоящее экспертное заключение выдано для целей ~~государственной регистрации продукции~~ подтверждения соответствия продукции Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам

Главный врач
(заместитель главного врача)



Иваненко А.В.

Мизганлов А.В. Ф.И.О.

Заведующий отделом
гигиены труда

Ракитин С.А. Ф.И.О.

ВАСИЛЬЕВА Г.В.

Эксперт (эксперты)

Строкова С. Ю.

ВАСИЛЬЕВА Г.В.

